



1. 照明器具、コンセント等の位置は、展開図・天井伏図を参照
2. コンセント及びスイッチ、TVプレートは、新金属プレートとする
※特記なき限り
コンセント高 FL+200 (中心線) 標準3穴型
スイッチ高 FL+1200 (中心線) 標準2穴型
3. 便所の換気スイッチは遅延型ホタル・スイッチとする
トイレ照明スイッチはパイロット・スイッチとする
ポーチ照明の自動点滅器は手動スイッチも併設する
4. 照明器具はランプも本工事に含む
5. ドアホンはNational WQD120Wとする
6. 火災警報器はNational SH28617・SH28627とする
7. 電話は配線・配管工事とする
※電話引き込み工事は別途工事とする
8. TVはケーブルテレビとする
9. インターネット接続は光ファイバー対応とする
10. 配線はFケーブルとする
11. 以下のコンセントは専用回線とする
空調機 (床冷暖房)、給湯器、ウォッシュレット、
電気オーブンレンジ、冷蔵庫、洗濯機、IHヒーター
12. すべて露出配管とする
※配管、ボックス共に垂鉛メッキとする
※気密に留意のこと
13. 電気引き込みは、時間帯別電灯とする
14. 省エネナビMD1-1型を設置のこと
15. 照明はハイフレックスホワイト+コンビネーションカップリングを
ねじなし鋼管に接続のこと
※配管ルートは事前に打ち合わせをして決定すること

☐	コンセント	a	直付ソケット	24
●	TV		青山電陶 E17セラミック製ソケット	
○	TEL		電球型蛍光灯 (電球色) 60Wタイプ	
☉	照明器具			
→	換気扇またはパイプファン			
●	スイッチ			
M	電気メーター			
S	煙式火災警報器	b	直付ブラケット	3
H	熱式火災警報器		yamagiwa B4033	
S	環境実験用コントローラー		クリプトン球40W	
B	ブラインドコントローラー			
C	床冷暖用コントローラー (電源必要)			

PROJECT	GPLの家		Copyright (C) Levi / architecture License: GPL version 2 or (at your option) any later version		
DATE	2009.3.28	DRAWING TITLE	2階電気設備図	SCALE	1/50
				NO	E-02
				DRAWING BY	njun