



<屋外>					
器具名称	数量	型番	仕様	メーカー	取付箇所
<屋外>					
ヒートポンプユニット	1ヶ	***	床冷暖房用	CHOFU	西
<2F>					
換気扇	1ヶ	SSR-3S-90S		富士工業	キッチン
ペントキャップ	1ヶ	SNUD150S	150φ (ステンレス製)	西邦工業	キッチン
パイプファン	2ヶ	V-08PE5	100φ直結型	三菱	キッチン,トイレ
ペントキャップ	4ヶ	SNUD100S	100φ (ステンレス製)	西邦工業	キッチン,トイレ,階段室
スライドレジスター	2ヶ	SR-100	100φ (ステンレス製)	西邦工業	階段室
<1F>					
パイプファン	1ヶ	V-12PPS5	150φ直結型	三菱	浴室
ペントキャップ	1ヶ	SNUD150S	150φ (ステンレス製)	西邦工業	浴室
パイプファン	2ヶ	V-08PE5	100φ直結型	三菱	廊下,納戸
ペントキャップ	5ヶ	SNUD100S	100φ (ステンレス製)	西邦工業	廊下,納戸,玄関,寝室2,サニタリー,階段室
スライドレジスター	3ヶ	SR-100	100φ (ステンレス製)	西邦工業	玄関,寝室2,サニタリー,階段室

【特記】
 ※屋外配管、配線部はプラスチック化粧 (グレー色) とする。
 ※室外機架台には既成コンクリート基礎を設置する。
 ※外壁貫通部は十分にシールすること。
 ※CHOFUのHPユニットは施主支給とする。
 ※床冷暖房との接続工事は研究費支給とする。

PROJECT		GPLの家		Copyright (C) Levi / architecture License: GPL version 2 or (at your option) any later version		
DATE	2009.3.28	DRAWING TITLE	2階空調換気設備図	SCALE	NO	DRAWING BY
				1/50	P-02	njun